

IN OTTEMPERANZA AL DECRETO 106/17 ED ALLA NORMA CEI 64-8 VII EDIZIONE VARIANTE 4 E SUCCESSIVE MODIFICHE, I CAVI DA UTILIZZARE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA DOVRANNO ESSERE "CPR". PER I CAVI CPR NON ANCORA DISPONIBILI, POTRANNO, IN SOSTITUZIONE, ESSERE INSTALLATI CAVI NON CPR, PURCHÉ IMMESSI SUL MERCATO PRIMA DEL 1 LUGLIO 2017, PRE VIA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA DATA CERTA: DOVRANNO INVECE ESSERE UTILIZZATI I CAVI CPR PRESCRITTI IN PROGETTO. NEL CASO GLI STESSI FOSSERO DISPONIBILI SUL MERCATO PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI.

LEGENDA	
<div><div></div><div></div></div>	NUOVA LINEA PRIVILEGIATA
<div><div></div><div></div></div>	NUOVA LINEA CONTINUITA

REGIONE LAZIO

IRE **ISG**
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
REGINA ELENA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO



REALIZZAZIONE DEL NUOVO LABORATORIO DI COLTURE CELLULARI DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:		Codice elaborato	IE-06	
Schema a blocchi impianto elettrico dei nuovi laboratori piano primo interrato		Scala		
Rev.	Descrizione	Redatto	Data di emissione	
1			Controllo	MARZO 2018
2				

Progettista :
Arch. Pierfilippo Cesariini
Collaboratori:
Ing. Fabio Picchini
Ing. Flavio Reali
Arch. Andrea Sima

Visio U.O.C. Servizio Tecnico