

UOC Servizio Tecnico

**Il dirigente della UOC Servizio Tecnico
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 1024 del 24/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA RELATIVA ALLA ATTIVITA' DI VERIFICA PERIODICA/STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELEVATORI DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI MOSTACCIAANO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 150,00 + IVA 22% ANNO 2019 ESEGUITE DALLA SOCIETA' ELTI SMART CIG ZE22B17C08

Esercizi/o 2019 - conto 503020101 Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto: € 183,00**

- **Importo esercizio corrente: € 183,00**

Budget

- **Assegnato: € 2.950.000,00**

- **Utilizzato: € 2.631.156,07**

- **Residuo: € 318.660,93**

Autorizzazione n°: 2019/72141.2281

Servizio Risorse Economiche: **Cinzia Bomboni**

UOC Servizio Tecnico Proposta n° DT-1031-2019

L'estensore

Anna Maria Camarca

Il Responsabile del Procedimento

Francesco Proietto

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

Francesco Proietto

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

- Visto il D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n° 502 e ss.mm.ii.;
- Visto il D.Lgs. del 16 ottobre 2003, n° 288;
- Vista la L.R. del 23 gennaio 2006, n° 2;
- Vista la Deliberazione n. 232 del 14 maggio 2015 di Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli I.F.O.;
- Vista la Deliberazione n. 511 del 27 giugno 2017 di attribuzione delle deleghe ai Dirigente del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;
- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture” e ss.mm.ii. (nel seguito “Codice”);
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162, “*Direttiva Ascensori*”, (attuazione della direttiva 95/16/CE), regola la normativa sulla messa in sicurezza degli impianti elevatori e montacarichi;
- Che l’art. 13 del citato D.P.R. n.162/99 stabilisce che il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni e che le spese per l’effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l’impianto;
- Che presso il Complesso Ospedaliero degli I.F.O. in Mostacciano sono in esercizio 41 impianti elevatori e che, pertanto, si rende necessario rispettare la normativa vigente per la messa in sicurezza degli impianti;
- Che ai sensi dell’art. 9 DPR162/99 comma 1, le procedure di valutazione della conformità degli impianti, sono espletate da organismi autorizzati e notificati ai sensi del comma 6 e dell’articolo 10, oppure dagli organismi notificati dagli altri Paesi dell’Unione Europea;
- Considerato che la Società E.L.T.I. S.r.l. è un organismo notificato, autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del DPR 162/99;
- Che la citata società concorda con questa UOC Servizio Tecnico le regolari manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti elevatori;

- Che nel mese di settembre 2019 la Soc. ELTI ha eseguito la verifica sull'impianto elevatore matr. RM3321/94 funzionante presso il complesso di Mostacciano e certificato lo stato dello stesso prescrivendo il relativo verbale trasmesso a questa UOC Servizio Tecnico con nota prot. VA.9561.19.AU.AD del 04.09.2019 allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale (allegato 1);
- Che la Società ELTI ha effettuato gli interventi di cui sopra il cui costo complessivo ammonta ad € 150,00 +IVA 22% = € 183,00 (Allegato 2);
- Ritenuto pertanto, opportuno approvare il consuntivo di che trattasi e autorizzare l'emissione della relativa fattura per un importo di € 150,00 +IVA 22% = € 183,00;
- Considerato che l'importo complessivo di € 150,00 +IVA 22% = € 183,00 è da registrare nel bilancio di questi Istituti sul conto 5.03.02.01.01. per l'anno 2019;
- Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.
- Attestato Altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- Approvare il consuntivo e liquidare la somma di € 150,00 +IVA 22% = € 183,00 alla Società E.L.T.I. S.r.l. per l'esecuzione delle attività di verifica per il mese di settembre 2019 sull'impianto elevatore funzionante, ai sensi del DPR 162/99, presso il Complesso Ospedaliero di Mostacciano degli I.F.O.;
- far gravare l'importo di € 150,00 +IVA 22% = € 183,00 sul conto 5.03.02.01.01 anno 2019.


La UOC Servizio Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

Francesco Proietto

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ALL-2



Roma, 25 Ottobre 2019

Spett.le
 I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI
 OSPITALIERI
 VIA ELIO CHIANESI, 53
 00128 ROMA RM
 P.IVA 01033011006

CONSUNTIVO N° 102/19

Attività: VERIFICA STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE D.P.R. 30.04.99 N. 162

N°	Indirizzo	Località
VSA	Via Elio Chianesi, 53	Roma € .150,00 + I.V.A.

	Euro
IMPONIBILE	150,00
I.V.A. 22%	33,00
TOTALE	183,00

Modalità di pagamento: BONIFICO BANCARIO PRESSO DEUTSCHE BANK-AGENZIA N
 Codice IBAN IT57S0310403215000000041222


 IL DIRETTORE U.O.C.
 SERVIZIO TECNICO
 Ing. Francesco Proietti

Organismo Notificato per verifiche su: Impianti ascensore • Macchine • Impianti elettrici • Certificazione sistemi di qualità

ALL. 1

Spett.le
I.f.o. Istituti Fisioterapici Ospitalieri
Via Elio Chianesi, 53
00128 ROMA (RM)

Alla c.a. dell'Ing. Francesco Proietto

Prot.: VA.9561.19.AU.AD

Roma, 4 Settembre 2019

Oggetto: Verbale di Verifica straordinaria impianto elevatore – DPR 162/99

Unitamente alla presente inviamo il verbale (copia alla ditta di manutenzione) relativo alla verifica straordinaria, *con esito positivo*, effettuata dal nostro personale tecnico sull'impianto elevatore di seguito indicato:

<i>Matricola</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Località</i>
RM3321/94	Via Elio Chianesi, 53 Asc. S	Roma

Seguirà fattura inviata attraverso il sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 Marzo 2008.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione eventualmente necessari, porgiamo distinti saluti.

All.: c.s.

Luca Donati
E.L.T.I. S.r.l.
Organismo Notificato



Rapporto n. 666078/19-FD-09/19

Codice impianto **RM0300862**

A seguito di :

- verbale negativo di verifica n. _____ del _____ ;
- fermo dell'impianto, disposto dal Comune, per incidente, verbale del _____ ;
- modifiche costruttive di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) del DPR 162/99 ;
- altro :

Il sottoscritto verificatore **ING. FABRIZIO DE CURTIS** della E.L.T.I. ha provveduto in data odierna alla

Verifica Straordinaria dell'impianto **ascensore** ubicato in :

ROMA VIA ELIO CHIANESI, 53 ASC. S

di proprietà I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

Azionamento : Elettrico - marca CEAM

Ditta di Manutenzione : E.Q. ELEVATOR QUALITY S.R.L.

n. fabbric. : 22N25635 matr. : **RM3321/94**

Norma di collaudo : D.M.587/1987 Portata : **500 kg** Corsa : **9.70 m** Velocità : **1.00 m/s** Fermate N. : **4**

ricontrando l'esecuzione dei seguenti lavori/sostituzioni, da parte della Ditta **E.Q. ELEVATOR QUALITY S.R.L.**

A	NA	Descrizione	Dichiar. Conformità' / N. di Fabbr./ Rel. Tecnica	Dati Tecnici / Cert. di Tipo
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	macchinario di sollevamento		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	quadro manovra	ELSYSTEM ITALIA S/N.:199498 del 07-2019	INVERTER - 7,5 KW-18,5 A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	limitatore velocità'		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	funi		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	puleggia di trazione		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	serrature porte di piano		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ammortizzatori		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	cabina		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	linee fisse+cavi flessibili		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

Le sudette sostituzioni non hanno apportato modifiche alle caratteristiche dell'impianto.

Avendo esaminato la relativa documentazione tecnica/certificazioni (ove necessario) si rileva :

Rilievi :

1) La spia di segnalazione "allarme ricevuto" in cabina è assente. 2) La porta del locale argano non è munita di dispositivo che consenta l'apertura senza chiave dall'interno del locale. 3) Le due ganasce del freno dell'argano sono dotate di un'unica bobina di comando in presenza dell'inverter. 4) La protezione del manutentore sul tetto di cabina contro la caduta nel vuoto non è presente. 5) Il differenziale F.M. per uso generico (tipo AC) non è idoneo per la protezione dai contatti indiretti in presenza dell'inverter. 6. La targa di portata/capienza esposta in cabina non riporta i valori di collaudo.

Non Conformità' : (Non Applicabile)

Strumenti utilizzati : Metro classe II - Calibro : CAL 14

- Misuratore di isolamento n. : 11L00914

- Luxmetro n. : NA

- Dinamometro n. : NA

- Manometro n. : NA

Pertanto :

L'ascensore può essere rimesso in esercizio.

Data : **03-09-2019**

Il Verificatore

Firmato digitalmente da

FABRIZIO DE CURTIS

O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

QU = Settore: 1-2

T = Ingegnere

SerialNumber = TINIT-DCRFRZ53P10H501S

Legenda : A applicabile ; NA non applicabile