

UOC Patrimonio e Tecnico

**Il dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 156 del 22/02/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DI VERIFICA PERIODICA/STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELEVATORI DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DEGLI I.F.O. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 240,00 + IVA 22% ESEGUITE DALLA SOCIETA' ELTI SMART CIG Z1634F483F

Esercizi/o 2022 - 503020101 Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto: € 292,80**

- **Importo esercizio corrente: € .292,80**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: 2022/140355.974

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Patrimonio e Tecnico Proposta n° DT-132-2022

L'estensore

Anna Maria Camarca

Il Responsabile del Procedimento

Francesco Proietto

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Francesco Proietto

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

- Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
- Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con Delibera n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la Delibera 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.3.2021;
- Vista la deliberazione n. 1166 del 19 novembre 2021 di attribuzione delle deleghe ai Dirigente del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;
- Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture" e ss.mm.ii. (nel seguito "Codice");
- Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nelle parti ancora vigenti al momento delle opere in parola;
- Premesso che presso questo Complesso Ospedaliero degli I.F.O. sono in esercizio 41 impianti elevatori e pertanto si rende necessario rispettare la normativa vigente per la messa in sicurezza degli impianti;

che il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162, “*Direttiva Ascensori*”, (attuazione della direttiva 95/16/CE), regola la normativa sulla messa in sicurezza degli impianti elevatori e montacarichi;

che l’art. 13 del D.P.R. n.162/99 stabilisce che le verifiche periodiche sugli impianti elevatori e montacarichi vadano eseguite ogni due anni;

che il DPR di cui sopra stabilisce che le spese per l’effettuazione delle verifiche di detti impianti sono a carico del proprietario dello stabile;

che ai sensi dell’art. 9 DPR 162/99 comma 1, le procedure di valutazione della conformità degli impianti, sono espletate da organismi autorizzati e notificati ai sensi del comma 6 e dell’articolo 10, oppure dagli organismi notificati dagli altri Paesi dell’Unione Europea;

Considerato

che la Società E.L.T.I. S.r.l. è un organismo notificato, autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del DPR 162/99;

che trascorsi due anni dalle precedenti verifiche, la citata società ha programmato, concordando con questa amministrazione l’attività di cui trattasi;

che la Soc. ELTI ha eseguito le verifiche sugli impianti elevatori funzionanti presso il complesso Ospedaliero degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri in data 10.01.2022 ed ha certificato lo stato degli impianti prescrivendo i verbali CR4191 e RM3315/94 inviati con nota prot. VA.0161.22.AU.VS del 12.01.2022 prot. IFO 1938 del 9.2.2022 allegata al presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

che la Società ELTI ha effettuato gli interventi di cui sopra ammontanti al costo di € 240,00 più IVA 22% di € 52,80 per un totale complessivo di € 292,80;

- Ritenuto pertanto opportuno di autorizzare la emissione della fattura per un importo di € 240,00 più IVA 22% per il totale di € 292,80;
- Considerato che l'importo complessivo di € 292,80 è da registrare nel bilancio di questi Istituti sul conto 5.03.02.01.01. anno 2022;
- Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- liquidare la somma di € € 240,00 più IVA 22% di € 52,80 per un totale complessivo di € 292,80 per l'esecuzione delle attività di verifica sugli impianti elevatori funzionanti, ai sensi del DPR 162/99, presso il Complesso Ospedaliero degli I.F.O., alla Società E.L.T.I. S.r.l. e addebitare l'intero importo di Euro 292,80 (IVA 22% compresa) sul conto 5.03.02.01.01 anno 2022.

La U.O.C. proponente curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

La UOC Patrimonio e Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Francesco Proietto

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Spett.le
I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri
Via Elio Chianesi, 53
00128 ROMA (RM)

Prot.: VA.0161.22.AU.VS

Roma, 12 Gennaio 2022

Oggetto: Verbali di Verifica periodica impianti elevatori – DPR 162/99

Unitamente alla presente inviamo i verbali (copie alla ditta di manutenzione) relativi alla verifica periodica, *con esito positivo*, effettuata dal nostro personale tecnico sugli impianti elevatori di seguito indicati:

<i>Matricola</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Località</i>
CR4191	Via Elio Chianesi, 53 Asc. 19 Ingresso Medicina Nucleare	Roma
RM3315/94	Via Elio Chianesi, 53 Asc. B Duplex ContA	Roma

Seguirà fattura inviata attraverso il sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 Marzo 2008.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione eventualmente necessari, porgiamo distinti saluti.

All.: c.s.


E.L.T.I. S.r.l.
Organismo Notificato

Rapporto n. **754596/22-EP-01/22** Codice impianto **RM0300396**
 Il sottoscritto verificatore **ING. ENRICO PADRONETTI** della E.L.T.I. ha provveduto in data odierna alla
 Verifica Periodica dell'impianto **ascensore** ubicato in :
ROMA VIA ELIO CHIANESI, 53 ASC. 19 INGRESSO MEDICINA NUCLEARE
 di proprietà I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI Azionamento : Idraulico
 marca : **FERRARI & C.** n. fabbric. : **907** matr. : **CR4191**
 Portata : **1100 kg** Corsa : **8.71 m** Velocità : **0.50 m/s** Fermate N. : **3**
 Norma di collaudo : **EN81-2:1998** Ditta di Manutenzione : **E.Q. ELEVATOR QUALITY S.R.L.** verificando :

Le eventuali prescrizioni precedenti sono state ottemperate (comma3 art. 13 DPR 162/99) :	IN PARTE	NC
Sono allegati o annotati gli esiti delle verifiche periodiche del Manutentore		SI
Organi di sospensione :		
Funi C	Allarme / Comunicazione Bidirezionale :	C
Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco : C	Adeguamenti tecnici di norma :	C
Dispositivi di extracorsa e rallentamento : C	Valvola di sovrappressione (idraulico) :	C
Paracadute : C	Valvola di blocco (idraulico) :	C
Condizione delle Difese del vano corsa : C	Ripesaggio (idraulico) :	C
Collegamenti di terra : C	Tubazione FLESSIBILE (Idraulico) :	C
Targhe Avvisi : C	Sistema movimenti incontrollati :	NA
Prova di guasto a terra : catena sicurezze e misura d'isolamento delle linee = M-Ohm 999,00		C

RILIEVI :

1. La spia di segnalazione "allarme ricevuto" in cabina è assente; 2. Le funi presentano degrado per usura e invecchiamento; 3. la qualità audio del dispositivo di comunicazione bidirezionale è di scarsa qualità.

NON CONFORMITA' : (Non Applicabile)

Strumenti utilizzati : Metro classe II - Calibro : CAL16 - Misuratore di isolamento n. : 11L00976
 - Luxmetro n. : N.A. - Dinamometro n. : N.A. - Manometro n. : N.A.

Pertanto :

L'ascensore puo' essere mantenuto in esercizio.

Data : **10-01-2022**

Il Verificatore
 Firmato digitalmente da
ENRICO PADRONETTI
 O = **ENRICO PADRONETTI** Ingegnere di Rieti
 T = **ENRICO PADRONETTI** Ingegnere di Rieti
 C = IT

Legenda : C conforme ; NC non conforme ; NA non applicabile



PRD N° 155B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition
Agreements

Verbale di Verifica Periodica Ascensore

(art. 13 del DPR 30.04.99 n. 162, GU N 134 del 10.06.99)

(DPR 05/10/2010 n 214, GU 292 del 15/12/2010)



European Lift Testing Italia

Organismo Notificato 0860

Rapporto n. **801607/22-EP-01/22** Codice impianto **RM0300848**
 Il sottoscritto verificatore **ING. ENRICO PADRONETTI** della E.L.T.I. ha provveduto in data odierna alla
 Verifica Periodica dell'impianto **ascensore** ubicato in :
ROMA VIA ELIO CHIANESI, 53 ASC. B DUPLEX CONT A
 di proprieta' **I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI** Azionamento : **Elettrico**
 marca : **CEAM** n. fabbric. : **22N25618** matr. : **RM3315/94**
 Portata : **1600 kg** Corsa : **13.70 m** Velocita' : **1.00 m/s** Fermate N. : **5**
 Norma di collaudo : **D.M.587/1987** Ditta di Manutenzione : **E.Q. ELEVATOR QUALITY S.R.L.** verificando :

Le eventuali prescrizioni precedenti sono state ottemperate (comma3 art. 13 DPR 162/99) :	IN PARTE	NC
Sono allegati o annotati gli esiti delle verifiche periodiche del Manutentore		SI
Organi di sospensione :		
Funi - Scorrimento funi/puleggia = cm 0,00	C	Allarme / Comunicazione Bidirezionale : C
Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco :	C	Adeguamenti tecnici di norma : C
Dispositivi di extracorsa e rallentamento :	C	Valvola di sovrappressione (idraulico) :
Limitatore di Velocita' e Paracadute :	C	Valvola di blocco (idraulico) :
Condizione delle Difese del vano corsa :	C	Ripescaggio (idraulico) :
Collegamenti di terra :	C	Tubazione (Idraulico) :
Targhe Avvisi :	C	Sistema movimenti incontrollati : NA
Prova di guasto a terra : catena sicurezze e misura d'isolamento delle linee = M-Ohm 999,00		C

RILIEVI :
 1.sul tetto di cabina è assente il dispositivo di protezione contro la caduta nel vuoto del manutentore; 2.la luminosa di allarme ricevuto in cabina non è presente; 3.le sospensioni di piano presentano usura.

NON CONFORMITA' : (Non Applicabile)

Strumenti utilizzati : Metro classe II - Calibro : CAL16 - Misuratore di isolamento n. : 11L00976
 - Luxmetro n. : N.A. - Dinamometro n. : N.A. - Manometro n. : N.A.
 Pertanto :
L'ascensore puo' essere mantenuto in esercizio.

Data : **10-01-2022**

Il Verificatore
 Firmato digitalmente da
ENRICO PADRONETTI
 O = Org. notificato n. 0860 - Ing. ENRICO PADRONETTI - Roma (RM) - Italia
 T = Ing. ENRICO PADRONETTI - Roma (RM) - Italia
 C = IT

Legenda : C conforme ; NC non conforme ; NA non applicabile