

UOC Patrimonio e Tecnico

**Il dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 977 del 04/11/2022

**OGGETTO: VERIFICA PERIODICA/STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELEVATORI
DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DEGLI I.F.O. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI
EURO 150,00 + IVA 22% ESEGUITE DALLA SOCIETA' ELTI SMART CIG Z0D38597CF**

Esercizi/o 2022 - 503020101 Centri/o di costo -

- **Importo presente Atto: € 183,00**

- **Importo esercizio corrente: € 183,00**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: 2022/140355.2224

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Patrimonio e Tecnico Proposta n° DT-997-2022

L'estensore

Anna Maria Camarca

Il Responsabile del Procedimento

Francesco Proietto

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Francesco Proietto

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

allegato 1 elti .pdf

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

- VISTO il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
- VISTA la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con Delibera n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la Delibera 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.3.2021;
- Vista la Deliberazione n. 1166 del 19 novembre 2021 avente ad oggetto “*Attribuzione delle deleghe del Direttore Generale ai Dirigenti del ruolo amministrativo e del ruolo professionale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri*”;
- Rilevato che nella succitata deliberazione il Direttore Generale ha delegato al Direttore della UOC Patrimonio e Tecnico “*l'Adozione degli atti, dei provvedimenti e delle comunicazioni inerenti le procedure di gara per l'affidamento di lavori e manutenzioni, ivi compreso il potere di stipulare i relativi contratti di appalto, gli atti aggiuntivi e gli atti di sottomissione, nonché di emettere i relativi ordinativi fino all'importo di € 214.000 IVA esclusa*”;
- Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii., nel seguito indicato come “Codice”;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nelle parti ancora vigenti al momento delle opere in parola;

Visto l’art. 15 comma 13 lett. D) della Legge n. 135/2012 il quale dispone che “*gli enti del servizio sanitario nazionale (...) utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi di importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto o negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP*”;

PREMESSO che presso questo Complesso Ospedaliero degli I.F.O. sono in esercizio 41 impianti elevatori e pertanto si rende necessario rispettare la normativa vigente per la messa in sicurezza degli impianti;

che il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162, “*Direttiva Ascensori*”, (attuazione della direttiva 95/16/CE), regola la normativa sulla messa in sicurezza degli impianti elevatori e montacarichi;

che l’art. 13 del D.P.R. n.162/99 stabilisce che le verifiche periodiche sugli impianti elevatori e montacarichi vadano eseguite ogni due anni;

che il DPR di cui sopra stabilisce che le spese per l’effettuazione delle verifiche di detti impianti sono a carico del proprietario dello stabile;

che ai sensi dell’art. 9 DPR162/99 comma 1, le procedure di valutazione della conformità degli impianti, sono espletate da organismi autorizzati e notificati ai sensi del comma 6 e dell’articolo 10, oppure dagli organismi notificati dagli altri Paesi dell’Unione Europea;

CONSIDERATO che la Società E.L.T.I. S.r.l. è un organismo notificato, autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del DPR 162/99;

che trascorsi due anni dalle precedenti verifiche, la citata società ha programmato, concordando con questa amministrazione l’attività di cui trattasi;

che la Soc. ELTI ha eseguito le verifiche sugli impianti elevatori funzionanti presso il complesso Ospedaliero degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri ed ha

certificato lo stato degli impianti prescrivendo il verbale n. 825957/22-LC-05/22 del 24.5.2022 allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

che la Società ELTI ha effettuato gli interventi di cui sopra ammontanti al costo di € 150,00 più IVA 22% di € 33,00 per un totale complessivo di € 183,00;

RITENUTO pertanto opportuno autorizzare l'emissione della fattura per un importo di € 150,00 più IVA 22% per il totale di € 183,00;

CONSIDERATO che l'importo complessivo di € 183,00 è da registrare nel bilancio di questi Istituti sul conto 5.03.02.01.01. anno 2022;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

liquidare la somma di € 150,00 più IVA 22% per il totale di € 183,00 per l'esecuzione delle attività di verifica sugli impianti elevatori funzionanti, ai sensi del DPR 162/99, presso il Complesso Ospedaliero degli I.F.O., alla Società E.L.T.I. S.r.l., di cui al verbale n. 825957/22-LC-05/22 del 24.5.2022;

addebitare l'importo di €.183,00 sul conto 5.03.02.01.01 anno 2022.

La U.O.C. proponente curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

La UOC Patrimonio e Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Francesco Proietto

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Rapporto n. 825957/22-LC-05/22

Codice impianto **RM1600354**

A seguito di :

- verbale negativo di verifica PERIODICA n. 485257/16-EP-03/16 del 21-03-2016 ;
 fermo dell'impianto, disposto dal Comune, per incidente, verbale del ;
 modifiche costruttive di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) del DPR 162/99 ;
 altro : CONTROLLO IMPIANTO

Il sottoscritto verificatore **ING. LUIGI CLEMENTI** della E.L.T.I. ha provveduto in data odierna alla

Verifica Straordinaria dell'impianto **ascensore** ubicato in :

ROMA VIA ELIO CHIANESI, 53 Asc. TORRE

di proprieta' I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

Azionamento : Idraulico - marca CEAM

Ditta di Manutenzione : E.Q. ELEVATOR QUALITY S.R.L.

n. fabbric. : 22N35780

matr. : **ASSENTE**

Norma di collaudo : Non Rilevabile

Portata : **320 kg**

Corsa : **21.78 m**

Velocita' : **0.60 m/s**

Fermate N. : **4**

riconstrandolo l'esecuzione dei seguenti lavori/sostituzioni, da parte della Ditta **NA**

A	NA	Descrizione	Dichiar. Conformita' / N. di Fabbr./ Rel. Tecnica	Dati Tecnici / Cert. di Tipo
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	macchinario di sollevamento		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	quadro manovra		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	limitatore velocita'		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	funi		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	puleggia di trazione		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	serrature porte di piano		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ammortizzatori		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	cabina		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

~~Le suddette sostituzioni hanno/non hanno apportato modifiche alle caratteristiche dell'impianto.~~

~~Avendo esaminato la relativa documentazione tecnica/certificazioni (ove necessario) si rileva:~~

Rilievi : (Non Applicabile)

Non Conformita' :

L'IMPIANTO NON E' FUNZIONANTE DA MOLTI ANNI, E' PRIVO DEL LIBRETTO D'IMMATRICOLAZIONE E DEL NUMERO DI MATRICOLA, DAL SOPRALLUOGO EFFETTUATO SI RILEVA CHE L'ANNO DI COSTRUZIONE E' IL 1998 E CHE LE CONDIZIONI TECNICHE SONO DI IRRECUPERABILE ECCESSIVO DEGRADO.

Strumenti utilizzati : Metro classe II - Calibro : CAL 01

- Misuratore di isolamento n. : 12051625

- Luxmetro n. : s815110

- Dinamometro n. : NA

- Manometro n. : NA

Pertanto :

L'ascensore non puo' essere rimesso in esercizio per le non conformita' sopra elencate, deve essere messo in stato di fermo e sottoposto a nuova Verifica Straordinaria.

Il Verificatore

Data : 24-05-2022

Legenda : A applicabile ; NA non applicabile